

**Sijoituslupa Smedsintie 13 valokuituverkon laajentamiselle Gresantie 2 liittämiseksi valokuituverkkoon**

Hakija pyytää sijoituslupaa valokuituverkon laajentamiselle Gresantie 2 liittämiseksi valokuituverkkoon.

Päätös:

Kuntatekniikkapäällikkö päättää kunnossapitomestaria kuultuaan myöntää sijoitusluvan, seuraavin ehdoin:

- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksesta sijoitusluvan / sijoitussuunnitelman mukaisesti. Ristiriita tilanteessa noudatetaan sijoitusluvan tai valvojan ohjetta.
- Luvanhakija vastaa kaikista laitteiden sijoittamisesta aiheutuvista vahingoista, sekä jälkikorjausten kustannuksista.
- Putken asennussyvyys vähintään 70cm.
- Ennen laitteiden asennusta on tehtävä ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kaivulupa).
- Luvanhakija vastaa mahdollisten muiden tarvittavien lupien hankkimisesta.
- Kaivulupa on anottava vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämisestä.
- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksen jälkeisestä kartoituksesta.
- Jakokaapit merkitään n. 180cm korkealla auraskepillä tai muulla vastaavalla.

Anna Ahtila
Kuntatekniikkapäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jakelu:

Hakija
yhdyskuntatoimen johtaja
Kuntatekniikkapäällikkö
Projekti-insinööri
Kuntatekniikkainsinööri
Maankäyttöpäällikkö
Ympäristöpäällikkö
Kunnossapitoinsinööri
Kunnossapitomestari
Kunnossapitopuutarhuri
Tietohallinto
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja/sihteeri