

Jakokaappi POK 6.1

Leveys x syvyys: 852 mm x 250 mm
Korkeus 115...125 cm (maan yläpuol.)
väri RAL 7015
Sijainti: kiinteistön 235-1-9903-300
puolelle, kaapin etäisyys kevyen
liikenteen väylän asfaltin reunasta
vähintään 1,0 m

Väyläviraston raja

Uusi rakennettava
muuntamo M143845,
luvitettu erikseen Kau-
niaisten kunnalta

/ 2 x 20kV kaapeli
/ 8 x 0.4kV kaapeli

2 x MP160
12 x MP140

/ 1 x 20kV kaapeli
/ 5 x 0.4kV kaapeli

1 x MP160
5 x MP140

Nyk. puret-
tava muunta-
mo ESM919

235-1-9903-300
SANSINKENTTÄ

Pallokenttä

Bollplan

Bollplan

140mm E
AX240
140mm E
AX240

235-1-9901-0
1.KAUPUNGIN-
OSAN KADUT

Forsellesintie

2 x MP140


/ 2 x 0.4kV kaapeli

1 x MP160
6 x MP140


/ 1 x 20kV kaapeli
/ 6 x 0.4kV kaapeli

140mm E
AX50
160mm E
AHXW240+35
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240

160mm E
AHXW240+35
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240
140mm E
AX240



Kuva 9201: Maakaivannon vähimmäismittat (ei entisöitäviä rakennekerroksia)



Tyyppipoikkileikkaus Carunan kaa-
peli-suojaputkien / kaapeleiden asen-
tamiselle. Asennettaessa putket
kahteen kerrokseen, putkikerrosten
väliin 50 mm suojatäyttö ja ojan
pohja 900 mm lopullisesta pinnasta.

Kaapelit asennetaan kaapelisuojaputkiin
(putken merkintä MP+halkaisija[mm])

20 JA 0.4 kV KAAPELOINTI / PUTKITUS
Forsellesintie 1, Kauniainen
Sähkönjakeluverkon maakaapelointi

caruna

Tuomme sinulle sähkön.

Projektin nimi: CR Liittymät PJ V1 - Espoo 2021

Työkartan nimi:

Suunnitelman nimi: 271251 Väylävirasto

Projektinumero: J2108911

Käyttäjän yhtiö: Eltel Networks

Info:

piir.nro: IR260210-001

Suunnittelija: Rauter Ilkka

Tulostuspvm: 10.02.2026

Mittakaava: 1:500