

**Sijoituslupa Palokunnankuja 4, uuden sähköliittymän rakentaminen**

Hakija pyytää sijoituslupaa uuden sähköliittymän rakentamiselle osoitteessa Palokunnankuja 4.
Tuodaan olemassa olevalta lähimmältä jakokaapilta liittymiskaapeli AX150 pääkeskukselle.

Päätös:

Kuntatekniikkapäällikkö päättää kuntatekniikan projekti-insinööriä kuultuaan myöntää sijoitusluvan, seuraavin ehdoin:

- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksesta sijoitusluvan / sijoitussuunnitelman mukaisesti. Ristiriita tilanteessa noudatetaan sijoitusluvan tai valvojan ohjetta.
- Luvanhakija vastaa kaikista laitteiden sijoittamisesta aiheutuvista vahingoista, sekä jälkikorjausten kustannuksista.
- Putken asennussyvyys vähintään 70cm.
- Jakokaapit merkitään n.180cm korkealla auraskepillä tai muulla vastaavalla.
- Ennen laitteiden asennusta on tehtävä ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kaivulupa).
- Luvanhakija vastaa mahdollisten muiden tarvittavien lupien hankkimisesta.
- Kaivulupa on anottava vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämisestä.
- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksen jälkeisestä kartoituksesta.
- Noudatetaan annettuja lausuntoja.
- Luvan muissa ehdoissa noudatetaan Carunan ja Kaupungin välistä yhteistoimintasopimusta.

Anna Ahtila
Kuntatekniikkapäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jakelu:

Hakija
Yhdyskuntatoimenjohtaja
Kuntatekniikkapäällikkö
Projekti-insinööri
Kuntatekniikkainsinööri
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja/sihtööri